



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.74284

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «РТК «Партнёр»,

Адрес: Россия, 350018, Краснодарский край, город Краснодар, улица Северная, 400, офис 201,

ИНН: 2311239067, ОГРН: 1172375049142, телефон: +7 (953) 088-07-46,

электронная почта: partner.rtk@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «РТК «Партнёр»,

Адрес: Россия, 350018, Краснодарский край, город Краснодар, улица Северная, 400, офис 201,

ИНН: 2311239067, ОГРН: 1172375049142, телефон: +7 (953) 088-07-46,

электронная почта: partner.rtk@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс".

Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский,

д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными

силиконовым нейтральным термостойким герметиком 300° С

марки «MAGNUM», выпускаемый по технической документации изготовителя;

(см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОКПД 2

20.30.22.170

код ТН ВЭД

3214101009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Общие требования».

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №68521-ПРГ/ПБ-25, №68522-ПРГ/ПБ-25, №68523-ПРГ/ПБ-25 от 09.04.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.

Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 10.04.2025 по 09.04.2028



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

В.Н. Манохин

инициалы, фамилия

А.П. Бахтин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.74284
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 10.04.2025 по 09.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Предел огнестойкости
20.30.22.170	Конструкция огнестойкая несущая армированная, с линейными швами, заполненными силиконовым нейтральным термостойким герметиком 300° С марки «MAGNUM», выпускаемым по технической документации изготовителя, при ширине шва не менее 35 мм и глубине шва не менее 20 мм, изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 200 мм (марка бетона по средней плотности не менее D300, класс по прочности на сжатие – не менее B1.5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению герметика	EI60
	Конструкция огнестойкая несущая армированная, с линейными швами, заполненными силиконовым нейтральным термостойким герметиком 300° С марки «MAGNUM», выпускаемым по технической документации изготовителя, при ширине шва не менее 25 мм и глубине шва не менее 20 мм, изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 200 мм (марка бетона по средней плотности не менее D300, класс по прочности на сжатие – не менее B1.5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению герметика	EI120
	Конструкция огнестойкая несущая армированная, с линейными швами, заполненными силиконовым нейтральным термостойким герметиком 300° С марки «MAGNUM», выпускаемым по технической документации изготовителя, при ширине шва не менее 15 мм и глубине шва не менее 20 мм, изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 200 мм (марка бетона по средней плотности не менее D300, класс по прочности на сжатие – не менее B1.5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению герметика	EI240



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

В.Н. Манохин

инициалы, фамилия

А.П. Бахтин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации